



17.12.2018

Newsletter CC Welzheimer Wald Nr. 20/2018

Sehr geehrte Stellplatznehmer,
Liebe Mitglieder,

bezugnehmend zu den Informationen am Infoabend hinsichtlich unser Warmwasserstörungen möchte ich ergänzend mitteilen.

In der Zwischenzeit war die Fa. Sachsenmaier, zuletzt heute, zweimalig auf dem Campingplatz und hat umfangreich unser Wasser- und Leitungssystem überprüft. Mit dem Endergebnis, dass die Ursache für die kalte Damendusche bzw. die enormen Warmwasserschwankungen nicht gefunden wurden.

Auch die mögliche Ursache – die Wasseranbindung im Spül- und Waschmaschinenraum konkretisierte sich nicht.

Die Wasseranbindung im Spül- und Waschmaschinenraum ist korrekt und verursacht aus der Sicht aller nicht die besagten Schwankungen.

Am heutigen Tag wurde das Leitungssystem am Frischwasserbehälter konkret durch veränderte Abstellhähnen durch zu- und aufdrehen überprüft.

Dabei wurde festgestellt und nun hoffe ich, dass ich es richtig wiedergeben kann, dass durch die Zirkulationsleitung Kaltwasser in das bestehende Warmwasserleitungssystem gespült bzw. gedrückt wird.

Wo tatsächlich der Mangel bzw. der Fehler sitzt, kann derzeit weder geordert bzw. nicht beantwortet werden, aber es muss auch davon ausgegangen werden, dass der Fehler in unserem alten Wasserleitungsverlauf steckt.

Deshalb haben wir heute einvernehmlich vereinbart, dass bis Mitte Januar 2019 die Zirkulationsleitung abgesperrt wird und die Wasserentnahme vom Frischwasserbehälter über die normale Warmwasserleitung erfolgt.

Mitte Januar werden wir uns erneut mit der Fa. Sachsenmaier auseinandersetzen und eine einvernehmliche Lösung suchen.

Mit dem heutigen Tag kann gesagt werden, dass durch die jetzige Einstellung alle Warmwasserentnahmestellen über heißes Wasser verfügen.

Da die Warmwasserzuführung nicht über die Zirkulation erfolgt, kann eine Entnahme von Warm- oder Heißwasser mit Wartezeiten verknüpft sein.

Um der Fa. Sachsenmaier im Januar eine aussagekräftige Erfahrung mitteilen zu können bitte ich euch um eine ständige Rückmeldung wie sich die Wartezeiten bis zur Entnahme von Warm- oder Heißwasser verhalten.

Diese Rückmeldung soll über Whatsapp an mich erfolgen unter 0176 61273475 – es wäre schön wenn ich tatsächlich wöchentlich eine Rückmeldung erhalten könnte.

Der Einfachheit muss keine Absprache erfolgen – schreibt unabhängig voneinander um die Entnahmen von Warm- und Heißwasser bis Mitte Januar überprüfen zu können.

mit freundlichen Grüßen

Marcus Lehmann
1. Vorsitzender